

Projectnaam :  
Installatienummer :  
Datum: 18-2-2016



### Checklist 4 en 8 maandelijks controle RWA

Opgeleid Persoon: .....

Controle Maand : ..... Jaar : .....

nodig	Ja	Nee	Nvt	Aanpassing
Controle installatie plattegronden stemmen overeen met werkelijke situatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controle aansturing vanuit de brandmeld installatie in samenspraak met de beheerder van de brandmeld installatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controle op gewijzigd gebruik.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controle op de brandrisico's en eventuele wijzigingen die Daarin mogelijk zijn opgetreden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controle van alle signaleringen op de besturingskast	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controle op de doormelding van storingen naar PAC (24 h ontvangststation voor storingen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visuele controle van het gehele rookbeheersingssysteem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controle op de toegankelijkheid van de besturingskast	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Bijzonderheden betreffende controle

.....  
.....

Projectnaam :  
 Installatienummer :  
 Datum: 18-2-2016

**Checklist ALGEMEEN**

Opgeleid Persoon : .....

Controle Maand : .....

Jaar : .....

	Ja	Nee	Nvt	Aanpassing nodig
Logboek aanwezig BIJ installatie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meldingen zijn door gebruiker in logboek geregistreerd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Registratie bladen type / aantallen toegepaste apparatuur in logboek aanwezig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aanzicht bedienpanelen aanwezig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blokschema in logboek aanwezig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stuurfunctie matrix in logboek aanwezig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Installatie tekeningen in logboek aanwezig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komen installatie tekeningen overeen met werkelijke situatie ?.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komen meldernummers en teksten overeen met de werkelijke situatie ?.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schema's laskasten in logboek aanwezig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gebruikersinstructie in logboek aanwezig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Logboek ingevuld n.a.v. controle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tijdschema OP controle ingevuld.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Logboek aanwezig BIJ installatie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meldingen zijn door gebruiker in logboek geregistreerd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Logboek ingevuld n.a.v. controle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tijdschema OP controle ingevuld.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Bijzonderheden betreffende controle**

.....  
 .....



Projectnaam :  
Installatienummer :  
Datum: 18-2-2016



## Enkele algemene adviezen

- Bewaar deze informatiemap bij de brandmeldcentrale zodat bevoegde autoriteiten, personen van keurende instanties alsmede service & onderhoudstechnici zich direct inzicht kunnen verschaffen over het "wel en wee" van uw brandmeldcentrale.
- Hang de verkorte gebruikershandleiding duidelijk zichtbaar bij de centrale of het hoofdbediendeel.
- Stel één of meerdere Beheerders (Opgeleid Persoon) voor de brandmeldinstallatie aan.
- Zorg ervoor dat in geval van brand, een ontruiming- en alarmorganisatieplan aanwezig is, en houd regelmatig brandmeld- en ontruimingsoefeningen (e.e.a. in overleg met de autoriteiten).
- Zorg ervoor dat alle gebruikers op de hoogte is van de vluchtwegen, de plaatsen van de brandblusapparatuur en weet hoe er mee om te gaan. De plaatselijke brandweer kan u van dienst zijn bij het adviseren van een goed ontruimingsplan.
- Zorg ervoor dat bezoekers en gebruikers op de hoogte zijn van de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie.
- Neem maatregelen om onechte en ongewenste brandmeldingen te voorkomen.
- Reinig jaarlijks de centrale apparatuur en de melders uitwendig.